



01 PLANTA BAIXA - PONTOS DE ELÉTRICA
ESC.: 1/50

LEGENDA	
	TOMADA BAIXA - H=0.30m
	TOMADA MÉDIA - H=1.20m
	TOMADA ALTA - H=1.80m
	TOMADA BAIXA ESTABILIZADA - H=0.30m
	TOMADA MÉDIA ESTABILIZADA - H=1.20m
	TOMADA ALTA ESTABILIZADA - H=1.80m
	TOMADA NO PISO
	INTERRUPTOR - H=1.20m
	PONTO DE REDE - H=0.30m
	WEB CÂMERA PRO HD
	Estrela para áudio-conferência
	Caixa de som arandela 50W
	Amplificador de áudio 2 canais
	Caixa de passagem
	HDMI - MESA DE TRABALHO
	ROTEADOR UNIFIWIFI 6 - TETO
	SWITCH DE 24 PORTAS

AR CONDICIONADO		
1 - 12.000 BTUs	4 - 18.000 BTUs	6 - 18.000 BTUs
2 - 18.000 BTUs	5 - 18.000 BTUs	7 - 18.000 BTUs
3 - 9.000 BTUs		

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
099-CRA-ARQ-001-DEMOLIRxCONSTRUIR	
099-CRA-ARQ-002-LAYOUT	
099-CRA-ARQ-003-ACABAMENTOS	
099-CRA-ARQ-004-DIVISÓRIAS	
099-CRA-ARQ-005-PLANTA DE TETO	
099-CRA-ARQ-006-INSTALAÇÕES	
099-CRA-DET-007-DETALHAMENTO - BANHEIRO PRESIDÊNCIA	
099-CRA-DET-008-DETALHAMENTO - BANHEIRO FEMININO	
099-CRA-DET-009-DETALHAMENTO - BANHEIRO MASCULINO	
099-CRA-DET-010-DETALHAMENTO - COPA	
099-CRA-MD-011-MEMORIAL DESCRITIVO	
099-CRA-ET-012-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
099-CRA-PQ-013-PLANILHA DE QUANTITATIVO	

- NOTAS:
- O roteador UNIFI será conectado através de CABO DOE e SWITCH de 24 portas na sala das secretárias;
 - Para cada estação de trabalho considerar 3 pontos de força estabilizadas e tomada comum;
 - HDMI localizado na mesa da presidência conectada a TV;
 - As linhas de ligação entre condensadoras e evaporadoras devem preferencialmente percorrer entre o forro e quando utilizarem paredes estar perfeitamente embutidas nas mesmas.
 - As alturas das evaporadoras devem respeitar a distância ao teto necessária para manutenção indicada pelo fabricante;
 - Os pontos de rede e tomadas estabilizadas devem ser compatíveis com instalações em mobiliário (do tipo embutir) Securit ou similar.

REV 03: Revisão dos comentários conforme reunião
REV 02: Revisão dos comentários conforme reunião do dia 09/04/2024
REV 01: Revisão de prancha e carimbo
REV 00: Emissão Inicial - Liberado para Orçamento

	Conselho Regional de Administração - CRA	
--	---	--

PROJETO

Edifício Sede - 7º Pavimento

ENDEREÇO

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca, Rio de Janeiro

ETAPA	REVISÃO	PRANCHA N.:
PROJETO EXECUTIVO	03	
TÍTULO	DATA	ESCALA
PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES	26/03/2024	1/50

006